

PŘEHLED TERMÍNŮ REVIZÍ/KONTROL JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ

TYP ZAŘÍZENÍ, VYHLÁŠKA/NORMA	TYP REVIZE/ZKOUŠKY	LHŮTA
PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ Vyhl. 85/1978 Sb., vyhl. 21/1979 Sb., ČSN 070703, ČSN EN 1775 a další	Výchozí revize a tlaková zkouška plynového zařízení	před uvedením zařízení do provozu
	Kontrola plynového zařízení	1 x za rok (mimo roku, v němž je provedena provozní revize)
	Provozní revize plynového zařízení	1 x za tři roky nebo po opravě či rekonstrukci
	Přezkoušení obsluhy plynového zařízení	1 x za tři roky
	Seřízení hořáku plynového zařízení	1 x za rok
TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ ČSN 690012	Výchozí revize	před uvedením zařízení do provozu, po přemístění
	Provozní revize	do 14 dnů po uvedení do provozu, pak 1 x za rok
	Vnitřní revize	1 x za 5 let, po opravách a rekonstrukcích, po přemístění, po odstavení z provozu delším než 2 roky, před započítáním sezony (u sezónního provozu) atd.
	Zkouška těsnosti	po každé vnitřní revizi, po otevření tlakového celku
	Tlaková zkouška	1 x za 9 let, po každé opravě a rekonstrukci, po přemístění nádoby, po provozní přestávce delší než 2 roky
	Přezkoušení obsluhy TNS	1 x za 3 roky
STŘEDOTLAKÉ KOTLE ČSN 070710	Provozní revize	1 x za 3 měsíce
	Vnitřní revize	1 x za rok
	Zkouška těsnosti	po každé vnitřní revizi, po otevření tlakového celku
	Tlaková zkouška	1 x za 9 let
NÍZKOTLAKÉ KOTELNY Vyhl. 91/1993 Sb.	Prohlídka NTL kotelny	1 x za rok
	Školení topičů	1 x za 5 let
	Školení topičů pro plynná paliva	1 x za 3 roky
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ČSN 331500	dle prostředí	
	Základní, normální	1 x za 5 let
	Venkovní, pod přístřeškem	1 x za 4 roky
	prachem nehořlavým, s biologickými škůdci	1 x za 3 roky
	S ofěsy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu	1 x za 2 roky
	Mokré s extrémní korozní agresivitou	1 x za rok
	dle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob	
	Zděné obytné a kancelářské budovy	1 x za 5 let
	Rekreační střediska, školy, mateřské školy, hotely a jiná ubytovací zařízení	1 x za 3 roky
	Prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. kulturní a sportovní zařízení, obchodní domy, stanice hromadné dopravy apod.)	1 x za 2 roky
ČSN 73 0823	Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3	
SPALINOVÉ CESTY Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.	Revize a kontrola	1 x za rok
AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ Vyhl. č. 415/2012 Sb.	Termíny četnosti jsou uvedeny v zákoně dle výkonu zařízení a druhu paliv.	