

The logo of the Technical Inspection of the Czech Republic (TICR) is located in the top right corner. It consists of the letters 'TICR' in a bold, red, sans-serif font, set against a white background with a red border. The entire logo is enclosed within a decorative, multi-layered border with a wavy, scalloped edge.

## TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 2722/09.04/10/15.09/2

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

## OPRÁVNĚNÍ

ev. č.: **13471/9/10/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B**

k činnosti: **montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **JADRNÍČEK, spol. s r.o.**

adresa: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4

IČ: 28507819

odpovědný zástupce: Ing. Stanislav Vývoda

datum narození: 9. června 1948

adresa bydliště: Kudlov 87, 760 01 Zlín

V Brně dne 23. září 2010

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: David Suchý

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Brno, Hudcova 78c, 612 00 Brno

Za správnost vyhotovení: Barbora Dostálová

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to read 'Petr Veselý'.

Ing. Petr Veselý  
vedoucí inspektor pobočky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.





## TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 2722/09.04/10/15.09/2

2/2

# PŘÍLOHA K OPRAVNĚNÍ

ev. č.: **13471/9/10/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- E2B: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu



Ing. Petr Veselý  
vedoucí inspektor pobočky